



MAGISTRÁT MĚSTA OLMOUC

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

oddělení vodního hospodářství
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc

Spisový znak-**231.2**, skartační znak/skartační lhůta – **A/20**

Č. j. SMOL/248612/2023/OZP/VH/Gib
Spisová značka: S-SMOL/106011/2023/OZP
Uvádějte vždy v korespondenci

V Olomouci 1.09.2023

Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Ing. Hana Gibalová, dveře č. 4.23

Telefon: 588488327

E-mail: hana.gibalova@olomouc.eu

Oprávněná úřední osoba pro podepisování: Ing. Hana Zvoníčková

„Vodovod a splašková kanalizace v ulici Nádražní (Za přejezdem) Horka nad Moravou“

ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, s působností speciálního stavebního úřadu podle ustanovení § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na základě řízení dle § 115 vodního zákona a § 111 - § 112 stavebního zákona

žadatel **Obci Horka nad Moravou, IČO: 00298948, nám. Osvobození 16/46, 783 35 Horka nad Moravou**

vydává stavební povolení

podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona k provedení stavby vodního díla „**Vodovod a splašková kanalizace v ulici Nádražní (Za přejezdem) Horka nad Moravou**“ na pozemcích parc. č. 399 v k.ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou, ostatní plocha, parc. č. 492/1 v k.ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou, orná půda, parc. č. 492/2 v k.ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou, orná půda, parc. č. 492/3 v k.ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou, orná půda, parc. č. 493/4 v k.ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou, ostatní plocha, parc. č. 1590/15 v k.ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou, orná půda, parc. č. 1590/114 v k.ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou, orná půda, parc. č. 1590/116 v k.ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou, orná půda, parc. č. 1590/132 v k.ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou, orná půda, parc. č. 1591/36 v k.ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou, ostatní plocha, parc. č. 1591/37 v k.ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou, orná půda, parc. č. 1591/39 v k.ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou, ostatní plocha, parc. č. 1592/2 v k.ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou, zahrada, parc. č. 1592/5 v k.ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou, orná půda, parc. č. 1592/65 v k.ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou, orná půda, parc. č. 1592/102 v k.ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou, orná půda, a to následujících stavebních objektů:

SO 01 - IO 01 Vodovod

na pozemcích parc.č. 399; 492/1; 492/2; 492/3; 493/4; 1590/15; 1590/114; 1590/116; 1590/132; 1591/36; 1591/37; 1591/39; 1592/5; 1592/102, katastrální území 642061|Horka nad Moravou, obec 502545|Horka nad Moravou, Olomoucký kraj, HGR 22201, č.h.p. 4-10-03-1140-0-30|Mlýnský potok, orientační určení polohy (souřadnice X;Y – začátek, konec: 1 116 337,24, 550 210,74; 1 116 163,07, 550 313,24)

SO 02 - IO 02 Kanalizace - splašková kanalizace

na pozemcích parc.č. 399; 1590/15; 1590/114; 1590/116; 1590/132; 1591/36; 1591/37; 1591/39; 1592/2; 1592/5; 1592/65; 1592/102, katastrální území 642061|Horka nad Moravou, obec 502545|Horka nad Moravou, Olomoucký kraj, HGR 22201, č.h.p. 4-10-03-1140-0-30|Mlýnský potok, orientační určení polohy (souřadnice X;Y – začátek, konec: 1 116 153, 550 306,34; 1 116 368,26, 550 474,59)

SO 02 - IO 02 Kanalizace - výtlačný řad

na pozemcích parc.č. 1591/36; 1592/5; 1592/65; 1592/102, katastrální území 642061|Horka nad Moravou, obec 502545|Horka nad Moravou, Olomoucký kraj, HGR 22201, č.h.p. 4-10-03-1140-0-30|Mlýnský potok, orientační určení polohy (souřadnice X;Y – začátek, konec: 1 116 153, 550 306,34; 1 116 368,26, 550 474,59)

SO 02 - IO 02 - Čerpací stanice splašků

na pozemku parc.č. 1592/65, katastrální území 642061|Horka nad Moravou, obec 502545|Horka nad Moravou, Olomoucký kraj, HGR 2220|Hornomoravský úval - severní část, č.h.p. 4-10-03-1140-0-30|Mlýnský potok, orientační určení polohy (souřadnice X;Y: 1 116 153, 550 306,34)

Popis stavby:

Členění stavby:

SO 01 – IO 01 VODOVOD

SO 02 – IO 02 KANALIZACE

Popis stavby:

IO 01 Vodovodní řad

PE100 SDR11 RC d110x10, 566,00 m

Navrhovaný vodovodní řad bude napojen na stávající vodovod TLT DN200 v ulici Nádražní, který je uložen v travním porostu. Trasa bude vedena v travnatém porostu až do km 0,0346 – lom 1.1, zde se trasa lomí a vede v místní asfaltové silnici, v km 0,2128 – lom 1,5 trasa přechází do místní šterkové cesty, ve které vede a směrově ji kopíruje do zastavěné ulice Nádražní až do konce trasy v km 0,566. Na vodovodu jsou navrženy dva kusy podzemních hydrantů, hydrant H1 v km 0,3144 slouží jako vzdušník a v km 0,566 je navržený koncový hydrant H2. Trasa vodovodu bude v km 0,0346 vedena v souběhu s projektovanou splaškovou kanalizací.

IO 02 Splašková kanalizace

Stoka A8 – PVC,	SN12-DN 250,	269,00 m
Stoka A8-1, PVC,	SN12-DN 250,	40,00 m
Stoka A8-2, PVC,	SN12-DN 250,	204,00 m
Gravitační stoky CELKEM		513,40 m
Výtlač splašků, PE 100, SDR 17-90x5,4,		279,50 m
Revizní šachty DN1000		14 ks
Čerpací stanice splašků		1 ks

Stoka „A8“ začíná napojením na stávající šachtu v ul. Nádražní v blízkosti železničního přejezdu, vede v místní asfaltové silnici až do km 0,172, kde trasa přechází do šterkové cesty.

V km 0,2414 – Š6-A8 se trasa lomí do zastavěné části ulice Nádražní, v km 0,2473 – Š7-A8 se na stoku napojí stoka A8-1 a v km 0,2269 Š8 – A8 je stoka ukončena a bude do ní zaústěn výtlač splašků z čerpací stanice.

Stoka je navržena v otevřeném výkopu v souběhu s projektovaným vodovodem, začátek stoky bude realizován v ochranném pásmu Českých drah – 60,0 m. Stoka podchází nadzemní kabel VN, vč. ochranného pásma VN 7,0 m.

Stoka „A8-1“ začíná napojením na stoku A8 v šachtě Š7-A8, vede v šterkové cestě a v km 0,040 je stoka ukončena. Stoka podchází nadzemní kabel VN, vč. ochranného pásma VN 7,0 m.

Stoka „A8-2“ začíná v čerpací stanici ČS, vede ve výkopu v travnatém porostu a z km 0,030 až do konce Š5-A8-2-km 0,2044 bude kanalizace uložena v místní šterkové cestě.

Začátek stoky bude realizován v ochranném pásmu Českých drah – 60,0 m.

Výtlač splašků začíná napojením na výtlač čerpadel čerpací stanice v km 0,000, je veden v travnatých pozemcích do místní šterkové cesty, kde vede až do konce km 0,2795, kde se výtlač splašků zaústí do stoky A8 – Š8 – A8.

Výtlač podchází nadzemní kabel VN, vč. ochranného pásma VN 7,0 m, zasahuje do ochranného pásma Českých drah a je veden v souběhu s projektovaným vodovodem a stokou A8-2.

Čerpací stanice

Čerpací stanice je navrhována z prefabrikovaných dílců průměru 2000 mm (včetně dna), těsnění spár mezi jednotlivými díly bude zajištěno elastomerovým těsněním DN 2000.

Na prefabrikát dna budou osazeny rovné skruže a monolitická železobetonová stropní deska. Stropní železobetonová deska musí být vyrobena dle výkresu ČS jako atyp s ohledem na vstupní otvory. Pro výrobu prefabrikátů bude použito betonu C 40/50-XA2-XC4-C10,20-Dmax22, cement síranovzdorný, stropní deska bude provedena z betonu C 40/50-XA2-XC4- XF4-C10,20-Dmax22.

Z důvodu zajištění objektu proti „vyplavání“ je celý plášť čerpací stanice až po úroveň terénu obetonován betonem C20/25-XC1-XA2, vyztuženým svařovanou sítí 150/150/8 mm, v minimální tloušťce 300 mm. Pracovní spára mezi podkladovou deskou a obetonování bude těsněna těsnícím profilem.

Otvory pro přítokové potrubí, výtlač a osazení průchodek el. kabelu budou v prefabrikovaných skružích odvtány na stavbě. Po napojení potrubí zajištěna vodotěsnost jednotlivých prostupů.

Dno ČS bude osazeno na roznášecí ŽB desce C20/25 tl. 200 mm, vyztužené svařovanou sítí 150/150/8 mm, která bude uložena na podkladní beton C 12/15 tl. 100 mm, pod kterým bude šterkopískový podsyp tl. 300 mm.

Stropní deska je navržena atypická s montážními a vstupními otvory. Otvory budou překryty vodotěsnými, uzamykatelnými poklopy z nerezové oceli, která budou ukotveny do stropní desky.

Pro vstup do ČS je navržen nerezový žebřík s ukotvením do jednotlivých dílů čerpací šachty.

Čerpací stanice bude zakládána v pažené stavební jámě. Detailní návrh pažení, včetně statického výpočtu, jakožto pomocné stavební konstrukce, navrhne dodavatel v rámci dodavatelské dokumentace.

Jedná se o podzemní objekt s technologickým vybavením – ponorná kalová čerpadla v sestavě 1+1 (100% rezerva). Čerpané množství bude cca 4 l/s. Jedná se o prefabrikovanou šachtu s uzamykatelnými poklopy.

V čerpací stanici bude na vyústění přítokového potrubí osazen česlicový koš opatřen vodícími tyčemi a zároveň bude pro manipulaci s košem osazeno zvedací zařízení.

Dále budou v ČS osazena dvě ponorná kalová čerpadla (1 ks provozní, 1 ks instalovaná rezerva s automatickým záskokem), která budou sloužit pro přečerpávání odpadních vod. Čerpadla budou provozována automaticky podle výšky hladiny v čerpací stanici. Budou spínat samostatně (1+1) s možností nastavení doby chodu a doby prodlevy. Pro manipulaci s čerpadly bude nad čerpací stanicí osazeno zvedací zařízení. Na výtlačném potrubí každého čerpadla je osazena zpětná klapka s koulí a nožové šoupátko. Pro možnost vypouštění výtlaču a případného proplachu je vytvořena uzavíratelná odbočka G2“. Výtlačné potrubí čerpadel bude napojeno do společného výtlaču, který bude napojen na kanalizaci napojenou na ČOV. ČS bude vybavena snímačem hladiny a plovákovými spínači min. a havarijní hladiny. V čerpací jímce bude pro možnost vstupu obsluhy osazen žebřík s madly (dod. stavby).

Výška hladiny v ČS bude měřena snímačem hladiny (dod. MaR). Chod ČS bude řízen řídicím systémem.

Domovní přípojky vodovodu a kanalizace, uliční vpusti a dešťové přípojky nejsou předmětem vodoprávního řízení.

Další podrobnosti jsou uvedeny v projektu stavby, který vypracoval a ověřil Ing. Petr Poštulka, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT - 1200138, pod zak.č.P-2022.003, v 08/2022.

Při výstavbě dojde ke křížení a souběhu s inženýrskými sítěmi.

Údaje o předmětu rozhodnutí:

Vodní díla (kód/název):	433 vodovodní řady zásobovací sítě
Příslušnost k systému vodovodu:	03 skupinový
Druh vodovodního řadu (kód/název):	02 zásobovací sít'
Celková délka řadů (m):	566
Nejmenší jmenovitá světlost řadu (mm):	100
Největší jmenovitá světlost řadu (mm):	100

Údaje o předmětu rozhodnutí:

Vodní díla (kód/název):	441 stoková síť
Kanalizační soustava (kód/název):	01 kanalizace pro veřejnou potřebu
Charakter kanalizační soustavy (kod):	02 oddílná
Zpracování provozního řádu uloženo:	NE
Druh stokové sítě (kód/název):	01 gravitační
Celková délka stok (m):	513,4
Nejmenší jmenovitá světlost stoky (mm):	250
Největší jmenovitá světlost stoky (mm):	250
Počet povolovaných čerpacích stanic:	1

Údaje o předmětu rozhodnutí:

Vodní díla (kód/název):	441 stoková síť
Kanalizační soustava (kód/název):	01 kanalizace pro veřejnou potřebu
Charakter kanalizační soustavy (kod):	02 oddílná
Zpracování provozního řádu uloženo:	NE
Druh stokové sítě (kód/název):	03 tlaková
Celková délka stok (m):	279,5
Nejmenší jmenovitá světlost stoky (mm):	100
Největší jmenovitá světlost stoky (mm):	100
Počet povolovaných čerpacích stanic:	1

Údaje o předmětu rozhodnutí:

Vodní díla (kód/název):	436 čerpací a přečerpací stanice
Kanalizační soustava (kód/název):	01 kanalizace pro veřejnou potřebu
Charakter kanalizační soustavy (název):	oddílná
Zpracování provozního řádu uloženo:	NE
Druh stanice (kód/název):	02 přečerpací

Pro provedení stavby vodního díla se podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona současně stanoví tyto podmínky a povinnosti:

1. Stavba výše uvedeného vodního díla bude prováděna podle schválené projektové dokumentace, vypracované a ověřené Ing. Petrem Poštulkou, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT - 1200138, pod zak.č.P-2022.003, v 08/2022.
2. Jakékoliv změny oproti schválenému projektu musí být předem projednány se zodpovědným projektantem a speciálním stavebním úřadem.
3. Stavebník zajistí, aby prostorové vytýčení polohy stavby provedla fyzická nebo právnická osoba, která je oprávněná toto vytýčení provádět. Dále stavebník zajistí, aby podklady pro prostorové vytýčení polohy stavby byly v souladu s územním rozhodnutím č.j. SMOL/044368/2023/OS/US/Fil, ze dne 9.2.2023.
4. Před zahájením zemních prací požádá stavebník správce inženýrských sítí o jejich vytýčení v prostoru staveniště.
5. Stavebník prokazatelně oznámí před zahájením stavby speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a stavebního podnikatele, který ji bude provádět. Oznámený stavební podnikatel musí být k provádění předmětné stavby oprávněn.
6. Stavební materiál nesmí být skladován na veřejném prostranství bez povolení OÚ Horka nad Moravou.
7. Před zahájením stavebních prací stavebník projedná minimálně 5 dní předem s majiteli a uživateli stavbou dotčených pozemků a sousedních nemovitostí zásobování a přístup během provádění stavby. Po celou dobu realizace stavby bude ze strany navrhovatele zajištěn bezpečný přístup k okolním nemovitostem (pozemkům a stavbám). Dále zajistí přístup k sítím technického vybavení a k požárním zařízením. Stejně tak je nutné zachovat přístup a příjezd pro potřeby složek integrovaného záchranného systému (Lékařská služba, Hasiči).
8. V průběhu výstavby nebudou používané komunikace nadměrně znečišťovány. V opačném případě stavebník zajistí jejich pravidelné čištění, v letních měsících kropení pro snížení prašnosti.
9. Předpokládaná doba výstavby: Stavba bude zahájena po dni nabytí právní moci rozhodnutí, dokončení stavby do 12/2025.
10. Před zahrnutím nově položených potrubí bude provedena zkouška vodotěsnosti kanalizace s přihlédnutím k ČSN 75 6909 a ČSN EN 1610, monitoring kanalizace. Ke zkouškám bude přizván budoucí provozovatel kanalizace. Protokoly o provedených zkouškách předloží stavebník pro účely vydání kolaudačního souhlasu. Vodotěsnost nádrží podle ČSN 750905 a vodotěsnost tlakových úseků

systémů gravitačních stok (např. výtlačných potrubí z čerpacích stanic, ramen shybky a škrťících úseků) podle ČSN 755911.

11. Provedení napojení na stávající sběrač bude odsouhlaseno s provozovatelem tohoto zařízení.
12. K žádosti o kolaudaci stavby investor zajistí revizi kanalizačního řádu obce Horka nad Moravou (např. formou doplnku kanalizačního řádu), tak aby nově vybudovaná kanalizace byla začleněna do evidence kanalizace obce.
13. Napojení na vodovodní řad bude odsouhlaseno s provozovatelem tohoto zařízení.
14. Před zahrnutím nově položených potrubí vodovodního řádu, bude provedena tlaková zkouška s přihlédnutím k ČSN 75 5911 za účasti budoucího provozovatele stavby. Protokol o průběhu a výsledcích tlakové zkoušky předloží stavebník pro účely vydání kolaudačního souhlasu.
15. Před provedením tlakové zkoušky vodovodního řádu proběhne proplach a desinfekce potrubí.
16. Stavebník odebere vzorek vody dopravované nově položeným vodovodním potrubím a předá jej k analýze, zda voda jím dopravovaná vyhovuje požadavkům vyhlášky Mzd č. 252/2004 Sb. Protokol o provedeném rozboru vody a závazné stanovisko KHS OK budou předloženy pro účely vydání kolaudačního souhlasu.
17. Stavebník pro účely vydání kolaudačního souhlasu předloží revizní zprávu instalovaných požárních hydrantů.
18. Dodržení podmínek při křížení a souběhu s ostatními inženýrskými sítěmi si stavebník před zasypáním rýhy nechá od jednotlivých správců těchto sítí potvrdit.
19. Doklady o odstranění nebo využití odpadů, které vzniknou v rámci stavby, budou součástí dokumentace předkládané k žádosti o užívání stavby.
20. V souladu s ustanoveními zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství, bude provedeno před záhozem rýhy vodovodního řádu, kanalizačního sběrače a tlakového úseku splaškové kanalizace (včetně umístění ČS splaškových vod) zaměření skutečného provedení stavby (směrově a výškově) odpovědným geodetem. Zaměření na okolní pevné body musí být pravoúhlé, u větších vzdáleností je možné zaměření do trojúhelníku. Jedno vyhotovení geodetického zaměření stavby v systému S-JTSK zakreslené do **katastrální mapy** bude předloženo odboru životního prostředí MMOI pro účely vydání kolaudačního souhlasu.
21. Podle § 119 stavebního zákona, stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.
22. V průběhu realizace stavby musí mít stavebník zajištěn odborný dozor stavby, který bude provádět osoba odborně způsobilá (autorizovaná).
23. *Před dosažením fáze výstavby uvedené v plánu kontrolních prohlídek stavby stavebník v dostatečném časovém předstihu (nejméně 15 dnů předem) oznámí vodoprávnímu úřadu (MMOI OŽP, odd.vodního hospodářství) termín možného konání kontrolní prohlídky, tj. dosažení fáze výstavby uvedené v plánu kontrolních prohlídek stavby, který byl přílohou žádosti o stavební povolení. Kontrolní prohlídky budou probíhat v těchto fázích výstavby:*

Vodovod:

- *Vytýčení stavby - před zahájením stavby*
- *Vytýčení stávajících inženýrských sítí - před zahájením stavby*
- *Předání a převzetí staveniště - před zahájením stavby*
- *Výkopy, provedení podkladních vrstev a montáž potrubí - dle harmonogramu - kontrola potrubí před zásypem v rámci zkoušek vodotěsnosti*
- *Kontrola zhutnění zásypu - před provedením finálních úprav povrchů*
- *Kontrola finálních úprav povrchů - po ukončení stavby*
- *Celková kontrola provedení stavby - po ukončení stavby*

Kanalizace:

- *Vytýčení stavby - před zahájením stavby*
- *Vytýčení stávajících inženýrských sítí - před zahájením stavby*
- *Předání a převzetí staveniště - před zahájením stavby*
- *Výkopy, provedení podkladních vrstev a montáž potrubí - dle harmonogramu - kontrola potrubí před zásypem v rámci zkoušek*
- *Kontrola zhutnění zásypu - před provedením finálních úprav povrchů*
- *Kontrola finální úpravy povrchů - po ukončení stavby*
- *Celková kontrola provedení stavby - po ukončení stavby*
- *Závěrečná kontrolní prohlídka.*

24. Při realizaci stavby budou respektována vyjádření daná k projektu od správců inženýrských sítí, účastníků řízení a dotčených orgánů:

stanoviska dotčených orgánů

- závazné stanovisko KHS Olomouckého kraje, č.j. KHSOC/22194/2022/OC/HOK ze dne 19.7.2021, spis. zn. KHSOC/22194/2022:
 - 1) Nové vodovodní potrubí a ostatní výrobky, které budou v přímém styku s pitnou vodou, musí vyhovovat ustanovení § 5 odst. 11 zákona č. 258/2000 Sb., a § 3 odst. 1 vyhlášky č. 409/2005 Sb., což bude stavebníkem před vydáním kolaudačního souhlasu doloženo KHS.
 - 2) Ke kolaudačnímu souhlasu investor předloží KHS protokol s výsledky rozboru vody, odebraného z nového vodovodu, vyhovující ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., a § 3 odst. 1 a § 4 odst. 7 písm. a) a odst. 8 vyhlášky č. 252/2004 Sb., v rozsahu provedených vyšetření (krácený rozbor) dle přílohy č. 5 vyhlášky č. 252/2004 Sb.
- závazné stanovisko Drážního úřadu, sp. Zn. MO-SOO1313/22-2/Jt, č.j. DUCR-49181/22/Jt z 12.8.2022:
 1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené Drážnímu úřadu. Případné změny této dokumentace je stavebník povinen projednat s Drážním úřadem.
 2. Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy.
 3. Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu.
- závazné stanovisko MMOI, odbor ŽP, odd. ochrany ovzduší a státní správy odpadů č.j. SMOL/201238/2022/OZP/OOSSO/Ves, spis. zn. S-SMOL/179807/2022/OZP z 20.7.2022:
 1. Budou aplikována účinná opatření k minimalizaci zatěžování lokality prachem.
 2. Při znečišťování veřejné komunikace bude neprodleně provedena její očista.
 3. Při řezání, broušení či obdobných prašných činnostech používat v rámci možnosti stroje se skrápěním případně odsávat vzdušninu přes vhodný filtr.
 4. Mezideponie prašného materiálu bude plachtována nebo kropena tak, aby nedocházelo k nadměrné prašnosti.
 5. Výkopové práce nebudou prováděny během silného prodění větru.
 6. Při nakládání se zeminou a sypkými materiály zamezit vzniku nadměrné prašnosti.
 7. S výše uvedenými podmínkami budou prokazatelně seznámeni všichni pracovníci vykonávající stavbu.

vyjádření a stanoviska ostatní

- stanovisko Povodí Moravy, s.p. Brno, zn. PM-29444/2022/5203/MNov z 21.7.2022,

vyjádření správců sítí (dotčení)

- MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ a.s., Olomouc zn. MOVOZADOC-200622-06 z 3.8.2022, č.j. MOVOZADOC-260623-01 z 27.6.2023
- CETIN a.s., Praha č.j. 689763/22 z 21.6.2022
- GasNet Služby, s.r.o., zn. 5002639556 z 13.7.2022
- ČEZ Distribuce, a.s., zn. 001126647449 z 11.7.2022, zn. 001135437079 z 4.7.2023
- Správa železnic, státní organizace zn. 25406/2022-SŽ-OŘ OVA-OPS z 18.7.2022
- ČD Telematika a.s. č.j. 1202211840 z 6.6.2022 a č.j. 1202314347 z 19.7.2023,

která jsou nedílnou součástí dokladové části schválené projektové dokumentace, která je uložena u vodoprávního úřadu.

Účastníci řízení (§ 27 odst.1 správního řádu):

- Obec Horka nad Moravou, IČO: 00298948, nám. Osvobození 16/46, 783 35 Horka nad Moravou
- Státní pozemkový úřad, IČO: 01312774, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3
- MILAN HRDLÍČKA, nar. 06.07.1977, Nádražní 688/26, 783 35 Horka nad Moravou
- Mgr. VIKTOR JELÍNEK, nar. 25.01.1971, Nádražní 665/25, 783 35 Horka nad Moravou
- Mgr. VLASTA JELÍNKOVÁ, nar. 08.03.1974, Nádražní 665/25, 783 35 Horka nad Moravou
- MARTIN ROZSYPAL, nar. 29.03.1979, Olomoucká 569/32, 783 35 Horka nad Moravou
- TOMÁŠ ŠPUNDA, nar. 22.11.1969, Nádražní 709/29, 783 35 Horka nad Moravou
- Mgr. LUDĚK TICHÝ, nar. 02.08.1976, Nádražní 738/36, 783 35 Horka nad Moravou
- ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV Podmokly, 405 02 Děčín 2.

Odůvodnění:

Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí, obdržel dne 30.03.2023 žádost stavebníka Obce

Horka nad Moravou, IČO: 00298948, nám. Osvobození 16/46, 783 35 Horka nad Moravou, o stavební povolení k provedení stavby vodního díla, uvedeného ve výroku tohoto rozhodnutí.

Vodoprávní úřad k vydání stavebního povolení měl k dispozici následující doklady :

- projekt stavby
- kopie katastrální mapy, výpis z KN
- územní rozhodnutí č. 9/2023, vydaný MMOI, odb. stavebním, odd. územně správním pod č.j. SMOL/044368/2023/OS/US/Fil, spis. zn. S-SMOL/248339/2022/OS dne 9.2.2023
- závazné stanovisko MMOI, odb. stavební, odd. územně správní, č.j. SMOL/200222/2023/OS/US/Fil, spis. zn. S-SMOL/192820/2023/OS z 3.7.2023 (soulad s ustanovením § 15 odst. 2 stavebního zákona)
- souhlasy s umístěním a realizací stavby Mgr. Viktor Jelínek, Mgr. Vlasta Jelínková, Martin Rozsypal, Tomáš Špunda, Milan Hrdlička, Mgr. Luděk Tichý a Státní pozemkový úřad
- posouzení žádosti o vydání závazného stanoviska č.j. SMOL/187144/2022/OZP/VH/Gib ze dne 1.7.2022
- závazné stanovisko MMOI, Odbor dopravy a územního rozvoje, č.j. SMOL/184140/2022/ODUR/UUP/Pol, spis. zn. S-SMOL/179812/2022/ODUR ze dne 29.6.2022
- stanovisko MMOI, odb. ŽP, odd. ochrany ovzduší a státní správy odpadů č.j. SMOL/201238/2022/OZP/OOSSO/Ves, spis. zn. S-SMOL/179807/2022/OZP ze dne 20.7.2022
- stanovisko Povodí Moravy, s.p. Brno, zn. PM-29444/2022/5203/MNov ze dne 21.7.2022
- závazné stanovisko KHS Olomouckého kraje, č.j. KHSOC/22194/2022/OC/HOK, spis. zn.: KHSOC/22194/2022 ze dne 19.7.2022
- souhrnné stanovisko Správy železnic, státní organizace zn. 25406/2022-SŽ-OR OVA-OPS, č. spisu 559/2022/OPD z 18.7.2022
- závazné stanovisko Drážního úřadu, sekce infrastruktury, územní odbor Olomouc, sp. zn. : MO-SOO1313/22-2/jt, č.j. DUCR-49181/22/Jt z 12.8.2022
- vyjádření správců sítí –
 - Moravská vodárenská, a.s., č.j.. MOVOZADOC-200622-06 z 3.8.2022, č.j. MOVOZADOC-260623-01 z 27.6.2023
 - ČEZ Distribuce, a.s., zn. 001126647449 z 11.7.2022, zn. 001135437079 z 4.7.2023
 - ČEZ ICT Services, a.s., zn. 0700375514 z 3.5. 2021
 - Telco Pro Services, a.s. zn. 0201236373 z 3.5.2021
 - GasNet Služby s.r.o., zn. 5002639556 z 13.7.2022
 - CETIN a.s., č.j.: 689763/22 z 21.6.2022
 - ČD – Telematika a.s. č.j. 1202211840 z 6.6.2022, č.j. 1202314347 z 19.7.2023

Správní poplatek ve výši 3000,- Kč byla uhrazen dne 12.7.2023.

Dnem podání bylo zahájeno vodoprávní řízení a oznámeno dotčeným orgánům a účastníkům řízení opatřením MMOI ze dne 10.07.2023. Podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona, bylo upuštěno od místního šetření a ústního jednání. Dotčeným orgánům a účastníkům řízení byl tímto dán na vědomí rozsah výstavby s tím, že do podkladů pro vydání stavebního povolení mohou nahlédnout do 10 dnů ode dne doručení. Vzhledem k velkému počtu účastníků řízení bylo oznámení doručeno veřejnou vyhláškou.

Vodoprávní úřad v rámci písemnosti o zahájení vodoprávního řízení č.j. SMOL/205119/2023/OZP/VH/Gib, spis. zn. S-SMOL/106011/2023/OZP z 25.7.2023 současně oznámil účastníkům řízení, že po uplynutí lhůty k podání námitek budou shromážděny všechny podklady pro vydání rozhodnutí. V souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu, dle kterého mají účastníci řízení možnost před vydáním rozhodnutí v předmětné věci vyjádřit se k podkladům, vodoprávní úřad poskytl účastníkům řízení možnost k uplatnění tohoto práva, k čemuž stanovil lhůtu 5 dnů od skončení lhůty určené k podání námitek.

Do stanovené lhůty nebyla k vodoprávnímu úřadu vnesena žádná negativní námitka či připomínka.

Oprávněné připomínky a požadavky dotčených orgánů a správců dotčených inženýrských sítí byly zpracovány do podmínek tohoto rozhodnutí.

Při vymezování okruhu účastníků řízení dospěl vodoprávní úřad k závěru, že v případě vydání stavebního povolení toto právní postavení podle § 109 stavebního zákona přísluší: stavebníkům, vlastníkům stavbou dotčených pozemků parc. č. 399 v k.ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou, ostatní plocha, parc. č. 492/1 v k.ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou, orná půda, parc. č. 492/2 v k.ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou, orná půda, parc. č. 492/3 v k.ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou, orná půda, parc. č. 493/4 v k.ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou, ostatní plocha, parc. č. 1590/15 v k.ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou, orná půda, parc. č. 1590/114 v k.ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou, orná půda, parc. č. 1590/116 v k.ú. Horka nad Moravou,

obec Horka nad Moravou, orná půda, parc. č. 1590/132 v k.ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou, orná půda, parc. č. 1591/36 v k.ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou, ostatní plocha, parc. č. 1591/37 v k.ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou, orná půda, parc. č. 1591/39 v k.ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou, ostatní plocha, parc. č. 1592/2 v k.ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou, zahrada, parc. č. 1592/5 v k.ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou, orná půda, parc. č. 1592/65 v k.ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou, orná půda a staveb na nich, vlastníkům sousedních pozemků, neboť jejich vlastnická nebo jiná práva k pozemkům nebo stavbám na nich mohou být umístěním stavby přímo dotčena. Vodoprávní úřad s působností speciálního stavebního úřadu dospěl k závěru, že dalšími účastníky tohoto řízení (mimo ty, se kterými bylo v tomto řízení jednáno), nejsou vlastníci či uživatelé dalších okolních pozemků a staveb v sousedství. Předmětná a tímto rozhodnutím povolená stavba svým charakterem se jich nedotkne.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí v průběhu řízení přezkoumal předloženou žádost o vydání stavebního povolení z hledisek uvedených § 111 stavebního zákona a shledal, že předložená projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu ve smyslu vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. Realizace projektu neovlivní negativně vodní poměry v dané oblasti, za předpokladu plnění a respektování uložených podmínek a povinností. Lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu nebo ekologického potenciálu útvaru povrchové vody nebo stavu útvaru podzemní vody či znemožnění dosažení dobrého stavu nebo dobrého ekologického potenciálu útvaru povrchové vody nebo dobrého stavu útvaru podzemní vody.

Vzhledem k tomu, že rozšíření kanalizační sítě nevyvolá žádnou jinou změnu ustanovení kanalizačního řádu než změnu v údajích o délce kanalizační sítě, sděluje vodoprávní úřad o nutno provést před vydáním kolaudačního souhlasu revizi kanalizačního řádu obce Horka nad Moravou v souladu s platnými předpisy (vyhláška č. 428/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a doplnit a začlenit nově vybudované stoky do kanalizačního řádu obce Horka nad Moravou.

Proto bylo rozhodnuto, jak je výše uvedeno.

Upozornění:

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.

Při provádění stavby vodního díla budou dodrženy technické požadavky na stavbu vodovodů a kanalizací podle vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.

Před zahájením stavby vodního díla umístí stavebník na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek „STAVBA POVOLENA“, který mu bude předán po nabytí právní moci stavebního povolení. Stavebník zajistí, aby byl štítek chráněn před povětrnostními vlivy tak, aby údaje na něm uvedené zůstaly neustále čitelné. Tento štítek bude takto umístěn do doby, než bude celá stavba zkolaudována.

Při realizaci stavby budou dodržovány obecné bezpečnostní předpisy ve stavebnictví a přihlédnuto k příslušným ČSN, zejména ČSN 73 6005, 75 6101, 75 6114, 75 6909, 75 6230, 75 5911, 75 5630, TNV 75 5402, ČSN EN 752 a 1610. Zásah do stávající kanalizace a vodovodu bude proveden v souladu se zákonem o vodovodech a kanalizacích a s přihlédnutím k příslušné ČSN.

Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci v průběhu provádění stavební činnosti podléhá ČSN 83 9061 a zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Případné zásahy do vzrostlé zeleně budou projednány s příslušným orgánem státní správy ochrany přírody OÚ Horka nad Moravou. Případné rozkopávky a zábory veřejné zeleně mimo stavbu povoluje OÚ Horka nad Moravou.

Při realizaci stavby je nutno brát zřetel na zvýšenou bezpečnost chodců a uživatelů veřejného prostranství, čistotu a pořádek území, na kterém se stavba realizuje, příčné překopy zajistit provizorním přemostěním. Výkopy je nutno zajistit provizorním osvětlením. Stavební práce budou prováděny v souladu s nařízením vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

V případě, že v rámci realizace stavby dojde k dotčení hladiny podzemní vody, je nutno neprodleně požádat příslušný vodoprávní úřad o povolení nakládání s podzemními vodami – k jejich čerpání za účelem snižování hladiny, žádost bude doložena doklady dle vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 183/2018 Sb.

O povolení zásahu do komunikace a k povolení případné uzávěry stavebník min. 10 dní předem požádá příslušný silniční správní úřad. K žádosti přiloží stanovisko dopravního inspektorátu Policie ČR.

Minimálně jeden měsíc před zahájením stavebních prací bude Policii ČR, OŘ – DI předložen projekt dopravního značení k vyjádření.

Uzávěra komunikace (i částečná) musí být předem hlášena Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého kraje, Schweitzerova 91, Olomouc a Lékařské záchranné službě Olomouc.

Upozorňujeme na nutnost dodržování povinnosti a odpovědnosti osob při přípravě a provádění staveb – § 152 - § 157 a § 160 stavebního zákona.

Při provádění stavby vodního díla je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, zejména zák.č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Na stavbě bude řádně veden stavební deník s předepsanými údaji.

Po dokončení stavby budou pozemky dotčené stavbou uvedeny do původního stavu.

Případné narušení či poškození stávajících podzemních vedení a dalších sítí bude neprodleně nahlášeno správci dotčených sítí, opraveno a před záhozem protokolárně předáno jejich správci.

Pokud území, na kterém se stavba uskuteční, je území s archeologickými nálezy ve smyslu § 22 odst.2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění. Stavebník je povinen písemně ohlásit termín zahájení zemních prací již od doby přípravy stavby, nejpozději však s předstihem 30 dnů před započatím Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, Brno, v. v. i., a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu na dotčeném území. Výzkum je prováděn na základě dohody uzavřené mezi investorem stavby a Archeologickým ústavem AV ČR nebo oprávněnou organizací. Úhrada nákladů záchranného archeologického výzkumu se řídí ustanovením § 22, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.

K návrhu o vydání kolaudačního souhlasu budou předloženy doklady podle § 18i vyhlášky č. 503/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a podmínek tohoto rozhodnutí. Z dokumentace stavby opravené podle skutečného provedení **musí být patrna poloha, materiál, profil a příslušenství.**

Stavební povolení pozbývá podle § 115 odst. 4 stavebního zákona platnosti, jestliže stavba nebude zahájena **do 2 let** od nabytí právní moci tohoto stavebního povolení nebo pokud stavebník oznámí, že od provedení svého záměru upouští.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení, a to ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje, který o odvolání rozhodne. Lhůta pro odvolání počíná běžet dnem, který následuje po dni oznámení tohoto rozhodnutí. Odvolání se podává na odboru životního prostředí Magistrátu města Olomouce, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

otisk úředního razítka



Ing. Hana Zvoníčková

vedoucí oddělení vodního hospodářství

Přílohy pro stavebníka:

1. Ověřená projektová dokumentace „Vodovod a splašková kanalizace v ulici Nádražní (Za přejezdem) Horka nad Moravou“ - po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
2. Štítek "Stavba povolena" s uvedením údajů podle ustanovení § 18d vyhlášky č. 503/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona - po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Doručení:

Podle ustanovení ust. §§ 25 a 144 správního řádu a § 115 odst. 5 stavebního zákona je toto vodoprávní rozhodnutí oznamováno **veřejnou vyhláškou**.

Doručení veřejnou vyhláškou se provede tak, že se písemnost vyvěsí po dobu 15 dnů způsobem v místě obvyklým (úřední deska). Poslední den této lhůty je dnem doručení. Dle ustanovení § 25 a § 26 správního řádu je písemnost zveřejněna také na úřední desce v elektronické podobě na adrese www.olomouc.eu.

	
7. 9. 2023	22. 9. 2023
.....	
vyvěšeno / den, měsíc, rok/ podpis a razítko	sejmuto /den, měsíc, rok/ podpis a razítko

Rozdělovník:

Účastníci stavebního řízení (doporučeně do vlastních rukou na dodejku):
stavebník

- Obec Horka nad Moravou, nám. Osvobození 16/46, 783 35 Horka nad Moravou, DS: bpubeap
- vlastníci pozemků a staveb dotčených stavbou, a ti co mají jiná věcná práva k těmto nemovitostem:*
- Obec Horka nad Moravou, nám. Osvobození 16/46, 783 35 Horka nad Moravou, DS: bpubeap
- ČR, Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3, DS: z49per3
- MILAN HRDLÍČKA, Nádražní 688/26, 783 35 Horka nad Moravou
- Mgr. VIKTOR JELÍNEK, Nádražní 665/25, 783 35 Horka nad Moravou
- Mgr. VLASTA JELÍNKOVÁ, Nádražní 665/25, 783 35 Horka nad Moravou
- MARTIN ROZSYPAL, Olomoucká 569/32, 783 35 Horka nad Moravou
- TOMÁŠ ŠPUNDA, Nádražní 709/29, 783 35 Horka nad Moravou, DS: gnmaieh
- Mgr. LUDĚK TICHÝ, Nádražní 738/36, 783 35 Horka nad Moravou
- ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV Podmokly, 405 02 Děčín 2

Účastníci stavebního řízení (veřejnou vyhláškou) – vyvěšeno na úřední desce Magistrátu města Olomouce a Obce Horka nad Moravou :

vlastníci sousedních pozemků a staveb, a ti co mají jiná věcná práva k těmto nemovitostem (tito účastníci se podle stavebního zákona identifikují označením pozemků a staveb podle katastru nemovitostí):

- parc. č. 387/1 v k.ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou, orná půda, parc. č. 390/3 v k.ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou, orná půda, parc. č. 390/4 v k.ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 391 v k.ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou, orná půda, parc. č. 392/1 v k.ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou, zahrada, parc. č. 392/2 v k.ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 393 v k.ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou, zahrada, parc. č. 394 v k.ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou, zahrada, parc. č. 395 v k.ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 396 v k.ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou, zahrada, parc. č. 398 v k.ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou, zahrada, parc. č. 493/3 v k.ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou, ostatní plocha, parc. č. 515 v k.ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou, zahrada, parc. č. 1588/1 v k.ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou, orná půda, parc. č. 1588/2 v k.ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou, orná půda, parc. č. 1588/3 v k.ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou, orná půda, parc. č. 1588/4 v k.ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou, orná půda, parc. č. 1588/5 v k.ú. Horka nad

Moravou, obec Horka nad Moravou, orná půda, parc. č. 1588/6 v k.ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou, orná půda, parc. č. 1588/7 v k.ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou, orná půda, parc. č. 1588/8 v k.ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou, orná půda, parc. č. 1588/9 v k.ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou, orná půda, parc. č. 1588/75 v k.ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou, orná půda, parc. č. 1589/1 v k.ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou, ostatní plocha, parc. č. 1590/117 v k.ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou, orná půda, parc. č. 1590/121 v k.ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou, orná půda, parc. č. 1591/35 v k.ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou, ostatní plocha, parc. č. 1592/3 v k.ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou, zahrada, parc. č. 1592/4 v k.ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou, zahrada, parc. č. 1592/6 v k.ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou, orná půda, parc. č. 1592/38 v k.ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou, orná půda, parc. č. 1592/60 v k.ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou, orná půda, parc. č. 1592/62 v k.ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou, orná půda, parc. č. 1592/63 v k.ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou, orná půda, parc. č. 1592/64 v k.ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou, orná půda, parc. č. 1592/68 v k.ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 1592/73 v k.ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou, orná půda, parc. č. 1592/74 v k.ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou, orná půda, parc. č. 1592/92 v k.ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou, orná půda, parc. č. 1592/95 v k.ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou, orná půda, parc. č. 1592/97 v k.ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 1592/98 v k.ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 1592/99 v k.ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 1592/100 v k.ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 1592/101 v k.ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 1592/103 v k.ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou, zahrada, parc. č. 1592/104 v k.ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou, orná půda, parc. č. 1592/105 v k.ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou, orná půda, parc. č. 1592/107 v k.ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou, orná půda, parc. č. 1702 v k.ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou, ostatní plocha

dotčení provozovatelé a vlastníci inženýrských sítí

- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, DS: qa7425t
- ČD - Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, Žižkov, 130 00 Praha 3, DS: dgzjrp
- ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV Podmokly, 405 02 Děčín 2
- GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno-střed, Zábřovice, 602 00 Brno 2, DS: jnnyjs6
- MORA VSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., Tovární 1059/41, Hodolany, 779 00 Olomouc 9, DS: b3ge93n
- Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1, DS: ucchjm

Dotčené orgány a ostatní (na vědomí):

- Drážní úřad, sekce infrastruktury, územní odbor Olomouc, IČO: 61379425, Nerudova 773/1, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
- Magistrát města Olomouce, IČO: 00299308, odbor dopravy a územního rozvoje, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
- Magistrát města Olomouce, IČO: 00299308, Odbor stavební - oddělení územně správní, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
- Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, IČO: 71009248, Wolkerova 74/6, Nová Ulice, 779 00 Olomouc 9
- Magistrát města Olomouce, IČO: 00299308, Odbor životního prostředí - Oddělení ochrany ovzduší a státní správy odpadů, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
- Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí, odd. péče o krajinu a zemědělství, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
- Magistrát města Olomouce, IČO: 00299308, Odbor památkové péče, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
- Obecní úřad Horka nad Moravou, nám. Osvobození 16/46, 783 35 Horka nad Moravou
- Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Brno-střed, Veveří, 602 00 Brno 2, DS: m49t8gw
- spis